

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Rutesheim Süd 

Betreiber

Stadtwerke Rutesheim 

STADT
Rutesheim

Aktiv, innovativ, lebenswert.

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p]	0,40
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_p]	0,40
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}]	0,115 kg _{CO2eq} /kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 25.02.2032.

ausgestellt am: 25.02.2025

von Jens Maier

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBW0860_FW309-1u7_25022025 

